



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Междуреченске, в
городе Мыски и Междуреченском р-не
652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-т Строителей, 38, т. 2-45-54 E-mail mezhpn@rikt.ru
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 420581760/420501001

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
№ 445

г. Междуреченск

« 30 » сентября 2016 г.

Должностное лицо — ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе Лямина Анжелика Михайловна

(должность, Ф.И.О.)

при рассмотрении материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от «30» сентября 2016 г. № 1010 в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»

Место нахождения (юридический и фактический адрес совпадают) учреждения: 652842, Кемеровская область, г. Мыски, ул. 50 лет Пионерии, 14

Регистрационный номер: ОГРН 1024201429075. ИНН 4215005824

УСТАНОВИЛ(а):

При проведении плановой выездной проверки по надзору за соблюдением санитарного законодательства и законодательства о защите прав потребителей согласно плана работы на 2016 год, утвержденного Руководителем Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области № 1010-16 от 29.08.2016 г. (в период с 05.09.2016г. по 30.09.2016г) в отношении субъекта проверки — Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», осуществляющего свою деятельность на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ОГРН 1024201429075 от 28.10.2002г.), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН 4215005824), и утвержденного Устава учреждения, расположенного по адресу: 652842 Кемеровская область, город Мыски, ул. 50 лет Пионерии, 14 06.09.2016г в 09час30мин. установлено:

1. производственные помещения пищеблока не оборудованы системой локальной вытяжной вентиляции от технологического оборудования с повышенным выделением влаги, тепла и газов.

2. поверхность пола основных производственных помещений пищеблока (горячий цех, продуктовый склад) неровные. Бетонированный пол из мраморной крошки имеет щели, трещины, сколы, что не позволяет эффективно проводить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

3. Нарушена целостность отмостки по периметру здания. Местами нарушена целостность фундамента, что не обеспечивает защиты от проникновения и расселения грызунов и насекомых (экспертное санитарно-эпидемиологической заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе от 15.09.2016г. № 824/002-ЭО-07).

Ответственность за данные нарушения несет руководитель учреждения Шадрина Оксана Васильевна

Данные обстоятельства являются нарушением требований п. 1. ст. 28 санитарного (указать статьи законов, пункты СП, СанПиН)

законодательства ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и других санитарных норм и правил:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ;

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридически лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322,

ПРЕДПИСЫВАЮ

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №2» в лице законного представителя – руководителя учреждения
(Ф.И.О., должность)

в срок до 10.09.2018г. выполнить следующие мероприятия: 1. Оборудовать производственные помещения пищеблока системой локальной вытяжной вентиляции от технологического оборудования с повышенным выделением влаги, тепла и газов (Электропечь, электрокотел, электросковорода, пароканвектомат, ванная для мытья кухонной посуды, посудомоечная машина), согласно требований СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 4.17. «В общеобразовательных организациях необходимо предусмотреть набор помещений для организации питания обучающихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Согласно требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее по тексту СанПиН 2.4.5.2409-08) п. 3.6. «При строительстве и реконструкции организаций общественного питания общеобразовательных учреждений рекомендуется предусматривать дополнительную установку систем кондиционирования воздуха в горячих (мучных) цехах, складских помещениях, а также в экспедициях базовых организаций питания. Технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции».

2. Выполнить ремонт поверхности пола основных производственных помещений пищеблока (горячий цех, продуктовый склад), обеспечив гладкую поверхность, позволяющую эффективно проводить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, согласно требований СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 4.29. «...Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений», п. 12.3. «Все помещения общеобразовательной организации подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств».

Согласно требований СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 5.1. «Санитарное состояние и содержание производственных помещений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания».

Согласно требования СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» п. 5.11. «Все помещения организаций необходимо содержать в чистоте. Текущая уборка проводится постоянно, своевременно и по мере необходимости.

В производственных цехах ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств».

3. Выполнить работы по восстановлению целостности отмостки по периметру здания.

Восстановить целостность фундамента. Ликвидировать все трещины, щели и отверстия, согласно требований СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» п. 3.3. «При эксплуатации в производственных, жилых помещениях, зданиях, сооружениях, транспорта следует соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе:

- своевременный ремонт и герметизацию швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков;

- поддержание в исправном состоянии отмосток и водостоков...»

Согласно требований СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» п. 3.8. « Инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включают:

- проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устраниению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках...».

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить до 10.09.2018 г. должностному лицу – ведущему специалисту - эксперту Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе по адресу: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 38 кабинет № 5.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устраниении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством

должностное лицо территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области в г. Междуреченске, в г. Мыски
и Междуреченском р-не
ведущий специалист - эксперт



А.М. Лямина
(Ф.И.О.)

Расписка в получении предписания:

Предписание от « 30 » сентября 2016 № _____ получил « 30 » сентября 2016г.

Подпись представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя)

✓Ольга
(подпись)

Шадрина О.В.
(Ф.И.О.)

Предписание выслано по адресу: _____
исх. № _____ от « _____ » 2016г.