

РОССИЯ
 Управление по образованию
 Мысковского городского округа
 Муниципальное бюджетное
 общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа № 2»
 652842, Кемеровская область, г. Мыски,
 ул. 50 лет Пионерии, 14
 тел./факс 8 (384 74) 4-46-61
 e-mail mskmbou2@mail.ru
 № 188
 « 12 » 05 2017 г

Заместителю главного
 государственного инспектора
 г.Междуреченска и г.Мыски
 по пожарному надзору
 Гонжаровой Т.А.

Директора МБОУ « СОШ № 2»
 О.В.Шадриной

**Уведомление
 о выполнении предписания № 2/1/2 от 20.01.2017г**

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
1.	На пути эвакуации в здании подкласса Ф.4.1. убрать материалы для отделки стен (на втором и третьем этаже стены окрашенные эмалью) не имеющие сертификата пожарной безопасности. Для отделки стен применять материалы с пожарной опасностью, не более чем класс КМ1 (г1,в1,д2,т2,рп1).	По причине недостаточного финансирования, направлено ходатайство в отделение г.Мыски ОНДПР г.Междуреченска и г.Мыски УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области на имя Гонжаровой Т.А. « О перенесении сроков устранения нарушения».
2.	Установить двери эвакуационных выходов, предусмотренные проектной документацией, из поэтажных коридоров и лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на пути эвакуации.	Финансовые средства на установку дверей из поэтажных коридоров (частично) запланированы на 2017 год. Ходатайство на продление сроков устранения нарушения направлены.
3.	Провести ревизию ПК-8 (устранить течь).	Проведена замена крана, течь устранена (фото предоставлено).

Директор МБОУ « СОШ №2»

 О.В.Шадрина