



Главное управление МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

650000 г. Кемерово ул. Красная 11 т.384-2-58-06-00 ф.384-2-36-83-61 E-mail: kansmchs42@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение г. Мыски ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа государственного надзора)

г. Мыски, ул. Вахрушева, 47, тел. 38474 2-03-01, E-mail: ogpn17@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 37/1/29

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» (МБОУ «СОШ №2»)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Междуреченска и г.Мыски по пожарному надзору N 37 от "02" июля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

" 04 "	июля	20 18	г. с	09	час.	00	мин. до	09	час.	30	мин.	Продолжительность	0 ³⁰
" 16 "	июля	20 18	г. с	09	час.	30	мин. до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ³⁰
" 20 "	июля	20 18	г. с	08	час.	00	мин. до	09	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ⁰⁰

проведена проверка Гонжаровой Татьяной Александровной, заместителем главного государственного инспектора г.Междуреченска и г.Мыски по пожарному надзору

территории, здания и помещений МБОУ «СОШ №2» по адресу: Кемеровская область, город Мыски, ул. 50 лет Пионеров, дом 14

совместно с представителем юридического лица Титова Юлия Анатольевна – и.о.директора МБОУ «СОШ №2»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сроки устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Установить двери эвакуационных выходов, предусмотренные проектной документацией, из поэтажных коридоров и лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на пути эвакуации.	п. 23 д) Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	01.07.2019	
2.	Провести техническое освидетельствование установок и оборудования системы АПС и СОУЭ по истечении установленного срока службы на предмет технической возможности и экономической целесообразности продления эксплуатации, а также условий и срока такого продления. Принять меры по результатам проверки.	п.61 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390; п. 5.8.4 табл. 1. ГОСТ Р 56936-2016; п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008.	01.07.2019	

является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
г.Междуреченска и г.Мыски по пожарному надзору
Гонжарова Т.А.



"20" июля 2018г.

Предписание для исполнения получил:

Титова

(подпись)

"20" июля 2018г.

Представитель юридического лица

Титова Юлия Анатольевна – и.о. директора МБОУ «СОШ №2»

(должность, фамилия, инициалы)